



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, дом 132, тел. 240-63-08, E-Mail: gumchsro_rnd@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по городу Гуково
(наименование органа государственного пожарного надзора)

347880 Ростовская область, г. Гуково, ул. Милицейская, д. 1 «А», тел 3-21-35, факс 3-00-18,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

e-mail: 8ogpn_rnd@mail.ru «Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 14/1/1

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное Бюджетное Образовательное Учреждение

Средняя Школа № 9

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора города Гуково по пожарному надзору № 14 от 30.04.2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена проверка:

с 15 час. 00 мин. «03» мая 2018 года по 16 час. 00 мин. «03» мая 2018 года; проведена плановая выездная проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Гуково УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Малышевым Сергеем Сергеевичем в отношении Муниципального Бюджетного Образовательного Учреждения Средней школы № 9 по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Железнодорожная, 31 «А».




(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ СШ № 9 Корниенко Еленой Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На имеющиеся в организации системы пожарной автоматики отсутствует исполнительная документация.	п. 61 ППР в РФ № 390	06.05.2019 г.	
2.	Входные проемы в чердачное помещение здания организации не оборудованы соответствующими противопожарными люками с пре-	СНИП 2.08.02-89 п.1.82. (статьи 3, 4, 151 Федерального закона РФ №123-ФЗ; пункт 22 Пра-	06.05.2019 г.	

	делом огнестойкости более 0,6 часа.	вил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; таблица 2 СНиП 21-01-97*, раздел 3 пункта 2.1 МДС 21-1.98)		
3.	В помещении актового зала, зрительные кресла не закреплены между собой и не закреплены к полу.	п. 107 ППР в РФ № 390	31.08.2018 г.	
4.	На двери эвакуационного выхода ведущей к лестничной клетке из помещения актового зала отсутствует устройство для самозакрывания и уплотнители в притворах.	п. 62 ППР в РФ № 390	31.08.2018 г.	
5.	На путях эвакуации из помещения актового зала (под лестничной клеткой) допускается хранение горючих материалов.	п/п б), п/п г), п/п ж) п. 23, п/п б) п. 35 ППР в РФ № 390	31.08.2018 г.	
6.	В помещении столовой допускается эксплуатация электро удлинителя не оборудованного механизмом защиты.	п. 42 ППР в РФ № 390	31.08.2018 г.	
7.	В помещении раздевалки (спортивный зал) допускается эксплуатация осветительного прибора без колпака-рассеивателя.	п. 42 ППР в РФ № 390	31.08.2018 г.	
8.	В помещении тренерской (спортивный зал) допускается эксплуатация электро-распределительной коробки со снятой крышкой предусмотренной ее конструкцией.	п. 42 ППР в РФ № 390	31.08.2018 г.	
9.	На путях эвакуации (подвальное помещение) допускается хранение горючих материалов.	п/п б), п/п г), п/п ж) п. 23, п/п б) п. 35 ППР в РФ № 390	31.08.2018 г.	
10.	Подвальное помещение, вход в которое вход в которое расположен внутри здания организации, не отделено соответствующей противопожарной дверью с необходимым пределом огнестойкости.	статьи 3, 4, 151 Федерального закона РФ №123-ФЗ; пункт 22 ППР в РФ № 390; таблица 2 СНиП 21-01-97*, раздел 3 пункта 2.1 МДС 21-1.98;	06.05.2019 г.	
11.	В помещении электрощитовой не произведена заделка негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуника-	п. 22 ППР в РФ № 390	31.08.2018 г.	

циями.			
--------	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по г. Гуково
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
капитан внутренней службы

« 03 » мая 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Директор МБОУ СПО № 9 Корниенко Елена Ивановна
(подпись)

« 03 » мая 2018 г.



Малышев С.С.

(должность, фамилия, инициалы)